



NACKA
KOMMUN

KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Ombyggnad av golv och fasad

Fastighetsbeteckning: Björknäs 1:3

Projekt: Ombyggnad av Klintens pumpstation, Björknäs

E – SVEAB

SK- Anders Brattsell/Kontrollansvarig K

Kontrollen avser	Kontrollant (E eller SK)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)*	Resultat/datum Signatur	Åtgärd	Anmärkning
Att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga med hänsyn till ökad eller omfördelad last.	E/SK	Beräkning	Eurokoder, EKS			
Skydd mot fall	E	Visuellt	BBR 8:232 I			
Fuktsäkerhet	E	Visuellt	BBR 6:5 I			
Skyddsutjämning el-installationer	E	Mätning/visuellt	Elsäkerhetsföreskrifter/BBR 8:8			
Ventilation	E	Visuellt	BBR 6:25			
Överensstämmer med beviljat bygglov	E	Visuellt	Beviljat bygglov			

* Förkortningar som används

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Eurokoder (Europeiska konstruktionsstandarder)

EKS (svensk tillämpning av eurokoder)

Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre

Entreprenör (utförande entreprenör)

Person med specialkompetens (om en speciell
kontrollpunkt kräver detta)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.