

Tillgänglighetsrådets synpunkter på Miljöpartiets motion om införande av offentliga könsneutrala toaletter i Nacka kommun

Tillgänglighetsrådet vill lämna följande synpunkter på motionen:

Generellt sett så är tillgänglighetsrådet positiva till motionens första förslag om att göra en översyn om var det behövs och kommer att behövas offentliga toaletter i Nacka kommun. Alla behöver inte nödvändigtvis vara könsneutrala. Tillgänglighetsrådet är också angelägna om, när översynen är klar och behoven identifierats, att toaletterna kommer på plats.

Tillgänglighetsrådet vill också passa på tillfället att komma med synpunkter på interiören och utformningen av toaletterna. Faktorer som ur ett tillgänglighetsperspektiv är viktiga att ha med.

- Det som redan finns lagligt reglerat i BBR och BFS utgår vi ifrån att man tar hänsyn till vid uppförande av offentliga, könsneutrala toaletter i Nacka kommun.
- Alla funktioner ska vara sensorstyrda (ljus, vattenkran, tvål, handtork, larm) samtliga utom ljus ska vara tydligt utmärkt med text & pictogramsymbol.
- Uppfällbar brits för vuxna som inte kan stå eller sitta självständigt och som behöver byta inkontinensskydd. Britsen ska med fördel även kunna användas till bebisar som behöver blöjbyte.
- Armstöden vid toalettsitsen får gärna ha en fin design som harmonierar mot väggen för att få bort känslan av institution. Gärna toalettpappershållare i armstöden, så inte hållaren sitter på väggen, någon meter från toan. Samt att armstöden ska fungera både för barn och vuxna.
- Behållare med förslutningsbara, "luktfria" påsar för inkontinensskydd, blöjor och mensskydd. På så vis kan man slänga blöjor och bindor i vanlig papperskorg utan att de luktar eller syns.
- Doffria tvålar och att allt rengöringsmedel som används är doftfritt (godkänt av Allergiförbundet)
- Tydlig skyltning om rökförbud



- Hög och sänkbar tvättställsenhet (inkl spegel, tvåldispenser, handtork)
- Nedfällbar eller avtagbar sits för barn som pga funktionshinder har svårt att sitta självständigt.
- Enligt byggstandard ska offentlig toalett ha yta på 2,2x2,2 meter med en fri cirkel med radie 1,5 meter vilket ger utrymme för en manuell rullstol att komma in och vända. Vi har som önskemål att bygga större yta som kan tillåta även elrullstol.
- Automatiska dörröppnare

Tillgänglighetsrådet beslutade den 23 maj 2018 att lämna in ovanstående synpunkter.

För tillgänglighetsrådet

**Monica Brohede Tellström
Ordförande Tillgänglighetsrådet**

**Anders Fredriksson
Samverkansledare**