

Utlåtande tillgänglighet
2020-04-05

Nybyggnad av skola och idrottshall, Boo Gårds skola idrottshall, Bo 1:133, del av Bo 1:608 m.fl., Nacka kommun

UPPDRAG

Att som sakkunnig i tillgänglighet granska och avge utlåtande om nybyggnad av Boo Gårds skolas idrottshall, Nacka kommun. Granskade ritningar är bygglovhandlingar A-ritningar med datum 2020-03-23 och planritning 2020-04-01, och L-ritningar datum 2020-02-28. Granskningen avser utformningskraven när det gäller tillgänglighet i detta skede. Granskning av de tekniska egenskapskraven sker i ett senare skede.

REGELKRAV

De generella kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga finns definierade i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900 med ändringar t.o.m. SFS 2020:76), PBL, med kompletteringar i Plan- och byggförordningen (2011:338 t.o.m. SFS 2020:78), PBF. Tillämpningsbestämmelser av generell art finns i Boverkets Byggregler, (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2019:2) BBR 28). Dessa är utformade som funktionskrav och inte som detaljkrav. Funktionskraven finns exemplifierade och preciserade bland annat i handböcker som Bygg Ikapp av E. Svensson. I AFS 2009:2, Arbetsplatsens utformning, finns kompletterande regler för arbetsplatser.

DIMENSIONERANDE MÅTT

Dimensionerande mått för tillgänglighet i byggnaden är eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol). Utrymme för manövrering med rullstol ska finnas. Dimensionerande vändmått är en cirkel med diametern 1,50 meter.

UTVÄNDIGT

Parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga finns redovisade inom 25 m från entrén.

INVÄNDIGT

I idrottshallen finns fyra omklädningsrum varav två är tänkta att vara tillgängliga för personer som använder rullstol. Tillgänglig dusch finns i RWC:na. Övriga duschar är inte tillgängliga. Även en neutral RWC med dusch finns.

UTLÅTANDE

Projektet uppfyller Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet när det gäller utformningskraven. De tekniska egenskapskraven granskas i kommande skede för byggnaden och motsvarande detaljkrav utomhus när det gäller marken.

Monika Albertsson
Sweco Architects



Certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet
Arkitekt SAR/MSA

1 (1)

Sweco
Gjörwellsgatan 22
Box 34044
100 26 Stockholm, Sverige
Telefon +46 (0)8 7380100
Fax +46 (0)8 7380199
www.sweco.se

Sweco Architects AB
Org.nr 556173-0606
Styrelsens säte: Stockholm

Monika Albertsson
Arkitekt,
Certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet
Stockholm
Telefon direkt +46 (0)8 7380189
Mobil +46 (0)76 8199911
monika.albertsson@sweco.se