

## DELEGATIONSBeslut

2020-06-15

M-2020-1089

§ 2020-305

MSN

Bygglövenheten

Nacka kommun

## Yttrande om remiss för bygglov B 2019-1598

### Beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna yttrande om bygglovsansökan gällande nybyggnad av 8 radhus och 5 tvåbostadshus på fastigheterna Skarpnäs 2:3 och Skarpnäs 2:25.

Beslutet har fattats av enhetschefen för miljöenheten på uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden (nämndens delegationsordning punkt G4).

### Ärendet

I närområdet har det bland annat bedrivs drivmedelslagring i underliggande berggrum och i ovanjordcistern. Vidare har området använts för verkstad och uppställning av avfallslager. Tidigare undersökningar har ej visat på föroreningar i den grad att en oacceptabel risk föreligger för människors hälsa eller miljö.

Enligt SGU's bergrundskarta ligger fastigheterna i ett misstänkt område för sulfidförande bergarter (sedimentära bergarter) som vid olämplig hantering kan leda till försurning av närliggande miljö.

### Yttrande

Miljöenheten har inte något att invända mot bygglov under förutsättningar att:

1. Vid återanvändning av krossmaterial inom fastigheterna, ska krossmaterialets finfraktion analyseras avseende sulfidförande bergarter.
  - a. Undersökningen ska utföras av extern konsult och redovisas till [miljoenheten@nacka.se](mailto:miljoenheten@nacka.se) snarast efter erhållet analysresultat.
2. Vid total svavelhalt över 1 000 mg/kg TS ska materialets försurningspotential analyseras och bedömas samt redovisas till miljöenheten.

Per Enarsson

Miljöchef

Miljöenheten

08-718 79 87

[per.enarsson@nacka.se](mailto:per.enarsson@nacka.se)