

Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer	220719-SB-BYGGREMISS-RU49
Inskickat	2022-07-19 15:45

Inloggning

Organisationsnummer	16559066-7589
Ange kundnummer	3000

Vald remiss

Diarienummer	B 2022-001195
Beskrivning	Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad
Fyll i din e-post	mats.eriksson@nvoa.se
Kopia skickas till:	Nacka vatten - avfall
	avfall@nvoa.se
Företag	Nacka Vatten och Avfall AB (AVFALLS - REMISS)
Organisationsnummer	16559066-7589
Fastighetsbeteckning	VELAMSUND 14:102
Svara senast	2022-07-22

Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar Anmärkning

På ritningarna ser det ut som kärlskåp för rest- och matavfall vid resp infart. Lite svårt att se avståndet ut till angoringsväg för sopbilen, det ska vara inom 10 meter.

Riksdagen fattade nyligen beslut om fastighetsnära insamling av förpackningar med kommunalt insamlingsansvar. Utifrån det är det lämpligt att planera in platser för behållare även för förpackningar. I den här typen av bebyggelse skulle det kunna räcka med en gemensam plats för intilliggande hus. Det ser ut att finnas tillgängliga ytor, med fördel skulle även rest- och matavfall kunna placeras tillsammans med förpackningarna.

DOLD Remissld	153003
---------------	--------

Invändningar Erinran