

**DELEGATIONSBESLUT  
REMISSYTTRANDE**

Dnr: 2022/136

Dnr: B2022-000865

Bygglovsenheten

**Bygglov för ändrad användning från hotell till  
utställningsverksamhet, ateljéer och kontor på fastigheten  
SICKLAÖN 37:2**

**Beslut**

Parkering

Sökande ska redovisa avtal om parkeringsplatser med intilliggande samfällighet.

Cykelparkering

Sökande ska redovisa cykelparkering inom fastigheten för besökare och verksamma i huset.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 3 i Natur- och trafiknämndens delegationsordning.

Mahmood Mohammadi  
Sandra Seljeseth

Elisabet Rosell

Trafikplanerare  
Trafikenheten

Kommunekolog  
Enheten offentlig utemiljö

# Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Ärendenummer | 220906-SB-BYGGREMISS-HL96 |
| Inskickat    | 2022-09-06 13:13          |

## Inloggning

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Organisationsnummer | 16559066-7589 |
| Ange kundnummer     | 3000          |

## Vald remiss

|                      |   |
|----------------------|---|
| Diarienummer         | B 2022-000865   |
| Beskrivning          | Bygglov för ändrad användning från hotell till utställningsverksamhet, ateljéer och kontor. Anläggande av parkeringsplatser. Danvikens hospital |
| Fyll i din e-post    | catarina.ostlund@nvoa.se  |
| Kopia skickas till:  | Nacka vatten - avfall   |
|                      | avfall@nvoa.se  |
| Företag              | Nacka Vatten och Avfall AB ( AVFALLS - REMISS )   |
| Organisationsnummer  | 16559066-7589   |
| Fastighetsbeteckning | SICKLAÖN 37:2   |
| Svara senast         | 2022-09-12  |

## Anmärkning eller Ingen anmärkning

|               |  |
|---------------|--|
| Invändningar  | Anmärkning   |
| Synpunkter    | <p>Avfallet planeras samlas in i rullkärl utomhus dit hämtningsfordon lätt kan angöra. Det framgår dock inte av situationsplanen var rullkärlen är tänkta att förvaras eller var sopbilen ska angöra. För säkrare hantering bör rullkärlen placeras i ett kärlskåp. En beräkning har gjorts av avfallsmängderna där antal kärl har beräknats till 4 st. Men avfallet ska inte blandas. Det behövs ett kärl för resp avfallsfraktion, vilket innebär minst 8 kärl (kontorspapper, kartonger/pappersförp, plastförp, metallförp, glasförp färgade, glasförp ofärgade, restavfall och matavfall). Pant bör kunna hanteras separat inne i byggnaden.</p> |
| DOLD Remissld | 153364   |
| Invändningar  | Erinran  |