

Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer	230302-SB-BYGGREMISS-SR48
Inskickat	2023-03-02 13:26

Inloggning

Organisationsnummer	16559066-7589
Ange kundnummer	3000

Vald remiss

Diarienummer	B 2023-000228
Beskrivning	Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus, komplementbyggnad, rivning
Fyll i din e-post	catarina.ostlund@nvoa.se
Kopia skickas till:	Nacka vatten - avfall
	avfall@nvoa.se
Företag	Nacka Vatten och Avfall AB (AVFALLS - REMISS)
Organisationsnummer	16559066-7589
Fastighetsbeteckning	VELAMSUND 14:80
Svara senast	2023-03-08

Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar	Anmärkning
Synpunkter	<p>Gemensam sophämtning planeras vilket är bra. Det framgår dock inte var angöringsplatsen ska vara för sopbilen. Önskvärt vore att få det inritat på situationsplanen. Antar att sopbilen ska stanna på Åbroddsvägen. Dragvägen mellan uppsamlingsplats och angöringsplats får inte vara längre än 10 meter, detta behöver kontrolleras. Vad gäller avfallskärnen så stämmer angivna volymer inte överens med de kärl som används i Nacka. För matavfall gäller volymen 140 liter och för restavfall föreslås i detta fall 190 liters kärl.</p> <p>I övrigt behöver det även avsättas ytor för insamling av förpackningsavfall, då regeringen har fattat beslut om att denna insamling ska ske fastighetsnära. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll ha tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningsavfall i följande fraktioner: Papper, plast, metall och glas ofärgat och ofärgat. Önskvärt är även att det finns plats för insamling av returpapper, dock ej nationellt lagkrav.</p>
DOLD RemissId	155720

Invändningar Erinran