

# Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer	230329-SB-BYGGREMISS-BQ35
Inskickat	2023-03-29 14:03

## Inloggning

Organisationsnummer	16559066-7589
Ange kundnummer	4000

## Vald remiss

Diarienummer	B 2023-000058
Beskrivning	Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad
Fyll i din e-post	niklas.lundin@nvoa.se
Kopia skickas till:	Nacka vatten - VA
	va-remiss@nvoa.se
Företag	Nacka Vatten och Avfall AB ( VA-REMISS )
Organisationsnummer	16559066-7589
Fastighetsbeteckning	LÄNNERSTA 1:822
Svara senast	2023-03-31

## Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar	Ingen anmärkning
Synpunkter	Förbindelsepunkter är utbyggda, LOD dagvatten
DOLD Remissld	156101
Invändningar	Ej Erinran

# Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer	230331-SB-BYGGREMISS-AL09
Inskickat	2023-03-31 16:42

## Inloggning

Organisationsnummer	16559066-7589
Ange kundnummer	3000

## Vald remiss

Diarienummer	B 2023-000058
Beskrivning	Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad
Fyll i din e-post	hanna.gustavsson@nvoa.se
Kopia skickas till:	Nacka vatten - avfall
	avfall@nvoa.se
Företag	Nacka Vatten och Avfall AB ( AVFALLS - REMISS )
Organisationsnummer	16559066-7589
Fastighetsbeteckning	LÄNNERSTA 1:822
Svara senast	2023-03-31

## Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar	Anmärkning
	<p>NVOA har ur avfallsynpunkt inget att anmärka mot att bygglov beviljas under förutsättning att det inte är för stor lutning på dragvägen för kärlden samt att markbeläggningen blir hårdgjord på uppställningsplats för avfallskärl och där kärlds ska dras (från uppställningsplats till angoringsplats för avfallsfordon längs med Fågelstigen). Se tekniska handboken om avfall kring kärldens dragväg: <a href="https://www.nacka.se/4af9bd/globalassets/nackavattenavfall/dokument/overgripande/teknisk-handbok-avfall_webb.pdf">https://www.nacka.se/4af9bd/globalassets/nackavattenavfall/dokument/overgripande/teknisk-handbok-avfall_webb.pdf</a></p>
Synpunkter	<p>Eftersom avfallshanteringen ska ske gemensamt för fastigheter med åtminstone fyra hushåll kommer uppställning av avfallskärl i vissa fall ske på grannfastigheter. NVOA rekommendera därför att avtal el dyl skrivs mellan fastigheter som ska dela avfallslösning. Detta för att säkerställa att denna lösning fungerar i praktiken och undvika risken att fastigheter som ligger längre in från Fågelstigen får problem att lösa uppställningsplats för avfallskärl.</p> <p>För kännedom gäller lagkrav på fastighetsnära insamling av förpackningar från och med år 2027. NVOA rekommenderar därför fastighetsägare att redan nu ta med i planeringen att yta för insamling av förpackningar kommer behövas intill kärl för rest- och matavfall.</p>
DOLD RemissId	156099
Invändningar	Erinran



2023-03-31

**DELEGATIONSBeslut  
REMISSYTTRANDE**

Dnr: 2023/00076

Dnr: B2023-000058

Bygglövsenheten


## Bygglövs för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten LÄNNERSTA 1:822 (FÅGELSTIGEN 10)

### Beslut

Naturvärden

Enheterna vill informera om att eventuella avverkningar inte får ske under fåglarnas häckningsperiod, som vi i detta fall bedömer vara 1 mars- 31 augusti.

Träd som ska bevaras och står inom eller i närheten av ett arbetsområde, bör skyddas. Hur skydd kan utformas finns i kommunens tekniska handbok – finns på kommunens hemsida. Länsstyrelsen har också utformat anvisningar som går att nå via länken <https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/vara-tjanster/publikationer/2014/skyddatraden-vid-arbeten.html>





Enheterna vill påtala det olämpliga i att spika i träd som ska stå kvar. Dra i förekommande fall ut spikarna och sätt arbetsfixarna på annat sätt, om ni tar frågan om att spara träd på allvar.

#### Parkering

Antal redovisade parkeringsplatser d.v.s. 1,5 platser per hus uppfyller kommunens parkeringstal med för tvåbostadshus med gemensam parkering. Detta gäller med förutsättningen att inte fastigheten styckas.

Även cykelparkeringsplatser som uppfyller kommunens parkeringstal för cykel behöver redovisas.

#### Sikt vid in och utfart

Sikten vid fastighetens parkering/in- och utfart ska vara god. Därför ska inga föremål/växlighet som är högre än 80 cm placeras i anslutning till den allmänna vägen. Sopkärlens ska placering 1m från fastighetsgränsen för att inte vara siktskymmande vid utfart.

#### Vilplan

In- och utfarter mot allmänna vägar ska förses med vilplan.

#### Dagvatten

Dagvattenhantering vid utfartsvägen ska ske inom fastigheten. Höjdsättningen ska medge att dagvatten från kommunala anläggningar inte rinner in på fastigheten och tvärtom.

#### Övrigt/trafiksäkerhet

Enheterna påpekar att både Sparvstigen Fågelstigen saknar gångbana och det finns varken plats eller planer för att bygga nya gångbanor utmed dess vägar.

#### Allmän

Samtliga eventuella murar ska i sin helhet byggas på tomtmark.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 3 i Natur- och trafiknämndens delegationsordning.

Mahmood Mohammadi  
Shamil Matourin

Elisabet Rosell



Trafikplanerare  
Trafikenheten

Kommunekolog  
Enheten offentlig utemiljö