

# SH&R

Svenska hem & renovering

2023-11-16

## Utlåtande gjutning av plintar till grundkonstruktion

Angående betongplintar som huset ska stå på, som är intill vattnet, så bör man ha en betong som klarar salter och är vattentålig

Vi rekommenderar att man använder en betongkvalitet av följande  
C 40/50 xs3.xf2 wct 0,40 luft + anl cement.

Till detta används rostfri armeringsdubb alternativt rostfri gängstång som injekteras i berg med Hilti hit eller likvärdigt.

Armering med täcksikt på minst 45mm.

### Thomas Seidefors

Svenska Hem & Renovering

[thomas@sh-r.se](mailto:thomas@sh-r.se)

070-00 944 97