

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
TILLGÄNGLIGHETSIGN
Ulf OtendalDATUM
2023-11-19

SENASTE ÄNDRING

- 1 OMFATTNING**
Granskningen omfattar utformning av tillgänglig angöring och parkering vid skolbyggnad avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Byggherre: NCC
Adress: Gillevägen, Nacka kommun
- 2 UNDERLAG**
Underlag för granskning är Bygglövshandling från Wi Landskap, daterad 2023-11-10.
- 3 KRAV**
Underlagen har granskats mot de generella krav som ställs i PBL och PBF samt de bestämmelser och allmänna råd som finns i Boverkets Byggregler BBR 29. Tillgänglig arbetsplats definieras i AFS 2020:1.

Dimensionerande rullstol:
För arbetsplatser är elektrisk utomhusrullstol klass B dimensionerande. Vändcirkel min 1,5 m och min 80 cm passagemått för dörrar (10M). Gäller både invändigt och på tomtmark.
- 4 KOMMENTARER** BBR 29
- 4.1 Tillgänglighet och användbarhet på tomter** BBR 3:12
- 4.1.1 Angöring & Hkp-parkering §3:122
Ska kunna ordnas inom 25 meter från tillgänglig entré. OK

Kommentar:
Plats för både angöring och tillgänglig parkering inom godkänt avstånd till entrén till Hus A finns på tillfartsvägens vändplats.
- 4.1.2 Grind i staket §3:122
Öppningar i staket och häckar ska klara fri bredd på minst 0,9 meter. Prel. OK

Kommentar:
Grinden i staketet mellan vändplatsen och skolgården klarar minst 0,9 meters fri bredd.

Grindens öppningsanordning behöver väljas med omsorg då den behöver vara både barnsäker och så tillgängligt som möjligt i en och samma produkt, något som inte är så enkelt att uppnå då de båda funktionerna är mer eller mindre motstridiga.

Barnsäkerhet bedöms vara den primära funktionen på grund av verksamhetens art. Bevakas vid projektering och produktion

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
TILLGÄNGLIGHETSIGN
Ulf Otendal
DATUM
2023-11-19

SENASTE ÄNDRING

- 4.1.3 Gångytor §3:1221
Markbeläggningen ska vara fast, jämn och halkfri. OK
- 4.1.4 Utvändiga Kontrastmarkeringar §3:1223
Viktiga funktioner ska vara lätta att hitta. OK
- 4.1.5 Utvändig orienterande belysning §3:1224
Viktiga funktioner ska vara lätta att hitta. OK
- 4.1.6 Utvändig orienterande skyltning – Hkp-parkering §3:1225
Viktiga funktioner ska vara lätta att hitta. Prel. OK
Bevakas vid projektering och produktion
- Kommentar:
Den tillgängliga parkeringsytan planeras bli markerad på mark med linjer och Hkp-symbol.*
- Parkeringsytan behöver även kompletteras med en skylt med Hkp-symbol, förslagsvis monterad på belysningsstolpen mellan Hkp-ytan och grinden i staketet.*

5 UTLÅTANDE

Projektet är ambitiöst och väl utformat.

En del noteringar berör saker som inte är klara eller inte har redovisats. Några noter berör saker som behöver beaktas i projektering och produktion. Det hör till normal process.

Beaktas dessa punkter är det är min bedömning att projektets utformning uppfyller bygglagstiftningens krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Ulf Otendal

070-499 72 44
ulf@novatil.se

Sakkunnig kontrollant av tillgänglighet, TIL2.
Nr 5920 Kiwa/Swedcert

