

Natur och trafiknämnden

Nedläggning av högspänningsledning i Velamsunds naturreservat

Förslag till beslut

Natur och trafiknämnden noterar informationen till protokollet

Ärendet

Boo energi avser att lägga ned den högspänningsledning som går längst med Lagnövägen. Ledningen är skadad och behöver lagas eller bytas ut och i samband med detta avser Boo energi att lägga ned ledningen i mark. En markledning är säkrare för strömförsörjningen och Lagnövägen är så pass trafikerad är det även är en arbetsmiljöfara att utföra lagningar på befintlig luftledningen.

Trafikverket som har Lagnövägen tillåter inte att ledningen läggs ned i nuvarande sträcka längst med vägen. Boo energi avser därför borra genom berget mellan en anslutningspunkt vid golfbanan och en trafikplats. En kortare sträcka kommer det att kunna gräva ned ledningen se bilaga 1.

Park- och naturenhetens bedömning är att åtgärder inte strider mot naturreservatets föreskrift ”markledning får utföras i den omfattning som krävs för att bruka området” Nedläggning av befintlig ledning kan göras utan dispens eftersom det kommer att ge säkrare strömförsörjning till hela området där naturreservatet är en del. Arbetet sker i samråd med förvaltaren för Velamsunds naturreservat och regleras med bland annat schakttillstånd. Området omfattas av strandskydd vilket hanteras av miljöenheten.

Bilagor

Bilaga 1: Kartbilaga

Elin Ösby
Landskapsingenjör
Park- och naturenheten