

2015-03-12

M 2015-339

Nacka kommun  
Lokalenheten  
Peter Holm

## Sicklaön 38:1, f.d. Makaronifabriken, Tre Kronors väg 32 Skrotning av köldmedieaggregat

Miljöenheten tog den 5 mars 2015 emot ett skrotningsintyg som visar att luftkonditioneringsaggregaten, som innehåller köldmediet R 407C (totalt 78 kg), på rubricerad adress har skrotats den 24 mars 2014. Mycket om än inte allt köldmedium har omhändertagits av behörig certifierad kyltekniker från företaget H2M Fastighetsteknik AB.

Ansvar för aggregaten togs under 2014 över från Holmenkvarnen 7 AB av lokalenheten vid Nacka kommun. I och med skrotningen och att miljöenheten utgår från att det inte finns några köldmediuminnehållande aggregat kvar på anläggningen med minst 10 kg sammanlagd installerad mängd köldmedium och som **lokalenheten ansvarar för** behöver lokalenheten för denna anläggning framöver inte lämna in någon årsrapport till miljöenheten.

Observera att när samtliga aggregat som lokalenheten ansvarar för på en anläggning skrotas ska ett skrotningsintyg skickas in **omgående** därefter till miljöenheten. Endast när skrotning avser enstaka aggregat och den sammanlagda köldmediefyllningen vid årets slut ändå uppgår till minst 10 kg ska information om skrotningen rapporteras först i årsrapporten. Vid alla andra tillfällen ska tillsynsmyndigheten omgående informeras skriftligt om skrotningen.

Rapporten medför ingen ytterligare åtgärd från miljöenheten. Ärendet är härmed avslutat.

Hälsningar

Miljöenheten



Sven Axelsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

08-718 77 18

[sven.axelsson@nacka.se](mailto:sven.axelsson@nacka.se)

## SKROTNINGSENTYGG

För stationär Kyl/Värmepumpinstallation/Aggregat samt  
Kylanläggning Fartyg med HCFC/HFC-köldmedium

IDENTIFIERING	OPERATÖR	Operatör: <u>Nacka Kommun</u> Tel: _____ Fax: _____ Utdelningsadress: <u>Granitvägen 15</u> Postnr: <u>131 40</u> Ort: <u>Nacka</u> Kontaktperson: _____ Tel: _____ Organisationsnummer: <u>212000-0167</u> Anläggning, Besöksadr./Fast.bet.: <u>Fd Makaronfabriken, Tre Kronors Väg 32, Nacka Sicklaön 38:1</u>
	AGGREGAT	Gäller aggregat: _____ Omhändertaget köldmedium, Typ: _____ Omhändertagen mängd (kg): _____ Vid flera aggregat, se aggregatförteckning, bilaga. <input checked="" type="checkbox"/> Omhändertagen mängd: <input type="text"/> (kg) HCFC <input type="text"/> 62 (kg) HFC
	MOBILA AGGREGAT	Fordonets chassi nr./reg.nr.: _____ Fartygsnamn/Signalbokstäver: _____
UTFÖRT AV	Kylföretag: <u>H2M Fastighetsteknik AB</u> Certifieringsnr.: <u>C452</u> Utdelningsadress: <u>Box 1062</u> Postnr: <u>171 22</u> Ort: <u>Solna</u> Kontaktperson: _____ Tel: _____ Utfört av (tekniker) <u>Bert-Ove Nord</u> Cert.nr. <u>16403</u> Datum: <u>2014-03-24</u> Underskrift: _____	
<p><b>OBSERVERA</b></p> <p>Om skrotning avser anläggning bestående av endast ett aggregat ska en rapportering av köldmediehanteringen, det året skrotning skett, ha inkommit till tillsynsmyndighet senast 31/3 påföljande år. Detta gäller även om anläggning under året genom skrotning blivit ej anmälningspliktigt.</p>		

W B

Rapport för stationär kyl-/värmepumputrustning  
(aggregat/anläggning) med HFC-köldmedier enligt  
SFS 2007:846

För Ts-myndighet

Dnr:
Kod:
Löpnr:

Rapporten avser:  Skrotning av aggregat  Årsrapport Avser år: 2014

IDENTIFIERING OPERATÖR	Operatör: <u>Nacka Kommun</u> Tel: _____ Fax: _____																
	Utdelningsadress: <u>Granitvägen 15</u> Postnr: <u>131 40</u> Ort: <u>Nacka</u>																
	Kontaktperson: _____ Epost: _____ Tel: _____																
	Fakturaadress (om annan än postadress): _____																
Organisationsnummer: <u>212000-0167</u>																	
KONTROLL AV LÄCKAGE	Kontroll av läckage (periodvis) och ev. uppföljande läckagekontroller har utförts på utrustning placerad på adressen med fastighetsbeteckning nedan eller på fartyg med nedanstående namn <u>Sicklaön 38:2, Fd Makaronfabriken, Tre Kronors Väg 32, Nacka Sicklaön 38:1</u>																
	Fastighetsbeteckning/Fartygsnamn/Adress och enligt bifogad aggregatförteckning, bilaga.																
	Utrustningen är kontrollerad och uppfyller gällande krav (registerföring och täthet).																
	Kontrollen har utförts av nedanstående certifierade företag: (obligatorisk uppgift)																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Företag (namn)</th> <th>Cert.nr.</th> <th>Företag (namn)</th> <th>Cert.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H2M Fastighetsteknik AB</td> <td>C452</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Företag (namn)	Cert.nr.	Företag (namn)	Cert.nr.	H2M Fastighetsteknik AB	C452										
Företag (namn)	Cert.nr.	Företag (namn)	Cert.nr.														
H2M Fastighetsteknik AB	C452																
SKROTNING	Följande aggregat har skrotats: _____ Datum: _____																
	<input checked="" type="checkbox"/> Vid flera aggregat, se aggregatförteckning, bilaga.																
	Kylföretag: <u>H2M Fastighetsteknik AB, Box 1062, 171 22, Solna</u> Cert.nr.: <u>C452</u>																
	Omhändertagen mängd (kg):	<table border="1"> <tr> <td>HCFC</td> <td>HFC 62</td> </tr> </table>	HCFC	HFC 62													
HCFC	HFC 62																
RAPPORT OM KÖLDMEDIER	Köldmediehantering (avser anläggningen totalt)																
	Totalt installerad köldmediemängd (kg):																
	Sammanlagd påfylld köldmediemängd (kg): (ej nyinstallation/konvertering)																
	Sammanlagd omhändertagen köldmediemängd (kg):																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>HCFC</th> <th>HFC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>	HCFC	HFC			X			62							
HCFC	HFC																
X																	
	62																
UNDER- SKRIFT	Operatör Namn: <u>Peter Holm</u>																
	Namnförtydligande <u>Peter Holm</u>																
	Ort: <u>Nacka</u> Datum: <u>2/3-15</u>	Elektronisk signatur															

h 13

# Aggregatförteckning

Sid.nr: 1 av 1

Datum: 2015-01-22

Anläggning  
Sicklaön 38:2, Fd Makaronfabriken, Tre Kronors Väg 32, Nacka

Gäller anläggning  
 Gäller aggregat

Varje aggregat skall identifieras med ett nummer, en kodbokstav, fyllnads mängd och typ av köldmedium.  
Denna beteckning skall följa aggregatens vid kommande rapporter.

Kodbokstav för användningssätt: K = Kyl F = Frys L = Luftkonditionering Ö = Övrigt  
V = Värmepump

Vid aggregat med flera system kan beteckning anges per system eller per aggregat.  
T ex 6.1L5R22, 6.2L5R22, 6.3L5R22 eller 6L15R22.

Nr	Aggregatbeteckning		Datum för läckagekontroll		Certifikat		Noteringar
	Kod	Fyllnads- mängd (kg)	Periodisk	Uppföljande	Person	Företag	
KA 1:1	L	39			16403	C452	Förändringar jämfört med föregående år, t.ex. nyinstallation, skrotning.  Skrotad 2014-03-24
KA 1:2	L	39			16403	C452	Skrotad 2014-03-24

