

20 april 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 105

KFKS 2020/985

Politikerinitiativ - Brandposter i Nacka

Politikerinitiativ den 26 oktober 2020 av Sidney Holm (MP)

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar att enheten för bygg- och anläggning arbetar med att säkerställa rutinerna för hantering av brandposter inom projekt som är i genomförandeskede. Intentionerna i politikerinitiativet anses därmed vara uppfyllda och politikerinitiativet är därmed färdigbehandlat.

Ärendet

Tidigt på torsdagsmorgonen den 15 oktober 2020 brann Boo Folkets hus i Orminge ner till grunden, enligt uppgift förvärrades själva brandförloppet av att det tog lång tid för räddningstjänsten att hitta fungerande brandposter.

Miljöpartiet vill att ansvarsförhållandena gällande alla brandposter i Nacka utreds, att samtal mellan berörda parter genomförs, och att det vid alla pågående stadsbyggnadsprojekt ställs krav på tätare kontrollintervaller än de lagstadgade. Enheten för bygg och anläggning har efter branden arbetat med att säkerställa rutinerna med berörda parter, främst Nacka vatten och avfall AB och Södertörns brandförsvärsförbund.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från enheten för bygg och anläggning daterad den 8 april 2021
Bilaga 1 Politikerinitiativet

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från enheten för bygg och anläggning – och fann att stadsutvecklingsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Protokollsanteckningar

Sidney Holm lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet.

”Vi tycker att problemet har belysts bra vid utredningen av politikerinitiativet. Däremot anser vi att det krävs en bättre redovisad åtgärdsplan för hur vi ska gå vidare och komma tillrätta med de alvarliga brister som gjorde att det tog så lång tid innan släckningen av branden kunde påbörjas.

Det konstateras torrt att det finns motstridiga uppgifter utan att djupare gå in på var felet ligger. Enligt de ansvariga för byggprojektet var inga brandposter avstängda. Enligt

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

20 april 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

brandförsvaret var de viktigaste brandposterna avstängda. Om vi inte borrar djupare för att ta reda var felet ligger och åtgärdar bristen är risken stor att samma sak skulle kunna hända igen.”

- - - - -

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------