

Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer	220913-SB-BYGGREMISS-VE30
Inskickat	2022-09-13 09:57

Inloggning

Organisationsnummer	16559066-7589
Ange kundnummer	4000

Vald remiss

Diarienummer	B 2022-001051
Beskrivning	Förhandsbesked för nybyggnad av industrilokal
Fyll i din e-post	liselott.svensk@nvoa.se
Kopia skickas till:	Nacka vatten - VA
	va-remiss@nvoa.se
Företag	Nacka Vatten och Avfall AB (VA-REMISS)
Organisationsnummer	16559066-7589
Fastighetsbeteckning	MENSÄTTRA 1:156
Svara senast	2022-09-13

Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar	Ingen anmärkning
Synpunkter	Ansluts i befintlig anslutning i/efter vattenmätarbrunn. Om vattenledningen ska delas måste ledningen elektrosvetsas och märkas ut (beteckning/besiktningsslucka är att föredra). Anslutningsavgift tillkommande lägenheter (1 per påbörjad 150kvm) kommer att faktureras.
DOLD Remissld	153365
Invändningar	Ej Erinran

fredag 2022-09-02 11:56

Inkommande mail

Till: bygglov@nacka.se;

Från: helen.asman@trafikverket.se

Skickat: 2022-09-02:11:56

Yttrande

Hej!

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2022/101269, B 2022-001051, Förhandsbesked för nybyggnad av industrilokal på Mensättra 1:156, Nacka kommun.

Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av åtgärden då gamla Värmdövägen har komuntalt väghållarskap. Trafikverket har därmed inget att erinra.

Vänliga hälsningar

Trafikverket

Handläggare:

Åsman Helen, PLsts

helen.asman@trafikverket.se

Trafikverket

<http://www.trafikverket.se>

Telefon: 0771-921 921

trafikverket@trafikverket.se

Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer	221021-SB-BYGGREMISS-NG16
Inskickat	2022-10-21 10:14

Inloggning

Organisationsnummer	16559066-7589
Ange kundnummer	4000

Vald remiss

Diarienummer	B 2022-001051
Beskrivning	Förhandsbesked för nybyggnad av industrilokal
Fyll i din e-post	niklas.lundin@nvoa.se
Kopia skickas till:	Nacka vatten - VA
	va-remiss@nvoa.se
Företag	Nacka Vatten och Avfall AB (VA-REMISS)
Organisationsnummer	16559066-7589
Fastighetsbeteckning	MENSÄTTRA 1:156
Svara senast	2022-10-21

Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar	Ingen anmärkning
Synpunkter	LOD- lösning enligt Nacka kommuns anvisningar.
DOLD Remissld	154699
Invändningar	Ej Erinran



2022-10-11

1 (1)

**DELEGATIONSBeslut
REMISSYTTRANDE**

Dnr: 2022/138

Dnr: B2022-001051

Bygglovsenheten

Remissvar gällande Förhandsbesked för nybyggnad av industrilokal på fastigheten MENSÄTTRA 1:156 (VÄRMDÖVÄGEN 725)

Beslut

Enheterna har inga synpunkter då befintlig in- och utfart används.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 3 i Natur- och trafiknämndens delegationsordning.

Mahmood Mohammadi
Sandra Seljeseth

Elisabet Rosell

Trafikplanerare
Trafikenheten

Kommunekolog
Enheten offentlig utemiljö