

Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer	240409-SB-BYGGREMISS-QU36
Inskickat	2024-04-09 17:59

Inloggning

Organisationsnummer	16212000-0167
Ange kundnummer	1000

Vald remiss

Diarienummer	B 2024-000321
Beskrivning	Bygglov för nybyggnad av garage (strandskydd)
Fyll i din e-post	nike.lindmarkasplin@nacka.se
Kopia skickas till:	Miljöenheten
	miljoenheten@nacka.se
Företag	Nacka kommun - Miljöenheten (Remiss)
Organisationsnummer	16212000-0167
Fastighetsbeteckning	SICKLAÖN 14:1
Svara senast	2024-04-09

Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar	Ingen anmärkning
Synpunkter	<p>Oljeavskiljare som belastas med vatten från inomhusmiljöer ska kopplas till spillvattnet, medan de som belastas med vatten från nederbörd (utomhus) ska kopplas till dagvattnet. För att motverka negativ påverkan på omkringliggande vattendrag, djur- och växtliv ska vatten/spill som uppstår i garaget ledas till spillvatten. Oljeavskiljare där vattnet leds till spillvattennät ska minst vara en s.k. klass 2 avskiljare. Det ska finnas möjlighet för provtagning och vara försedd med larm. Dagvatten från den mindre parkeringsplatsen ska i första hand, där det är möjligt, fördröjas i vegetationsbaserade infiltrationsytor.</p> <p>Miljötillsynsenhetens inledande bedömning är att åtgärden inte strider mot naturreservatets syfte.</p>
DOLD RemissId	186661
Invändningar	Ej Erinran