



2020-05-08

1 (1)

**DELEGATIONSBESLUT
REMISSYTTRANDE**

Dnr: 2020/133

Dnr: B2020-348

Bygglovsenheten

Enbostadshus på fastighet Sicklaön 36:27

Beslut

In och utfart

Vilplan där en bil får plats ska anordnas mellan infarterna och den allmänna vägen.

Sikten ska vara god vid in och utfarterna.

Dagvatten

Bygglovshandlingarna redovisar en höjdskillnad mellan allmän väg och infart med garage. Det kan innebära en risk för att dagvatten rinner in i garaget. Sökande behöver redovisa hur det ska ta hand om hand. Kommunen kommer som väghållare inte att stå för några kostnader för framtida dagvattenhantering.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 3 i Natur- och trafiknämndens delegationsordning.

Mahmood Mohammadi
Trafikplanerare
Trafikenheten

Elin Ösby
Landskapsingenjör
Enheten för drift offentlig utemiljö