

Datum: 2021-07-09

REMISSVAR

Ärendenummer:
TRV 2021/80557Ert ärendenummer:
B 2021-001327Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

E-post: bygglov@nacka.se

Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28 BorlängeBesöksadress: Solna Strandväg 98
171 54 Solna
Telefon: 0771-921 921
Texttelefon: 0243-750 90
trafikverket@trafikverket.se

www.trafikverket.se

Nathalie Jensen
Enhet PLtsa
nathalie.jensen@trafikverket.seKopia:
Diariet

Yttrande angående bygglov för tillbyggnad av vårdlokal/HVB-hem på Sicklaön 73:2, Nacka kommun

Trafikverket region Stockholm har granskat handlingarna i rubricerat ärende och yttrar sig utifrån sitt ansvar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen samt som väghållare för väg 222. Den berörda fastigheten ligger i höjd med trafikplats Skuru, ett mycket vältrafikerat stråk. Väg 222 är primär transportled för farligt gods. Avståndet mellan väg 222 och tillbyggnaden uppgår till ca. 170 meter.

Ombyggnation av väg 222

Trafikverket bygger den nya Skurubron för att höja trafiksäkerheten, minska sårbarheten och gynna gröna transporter som kollektivtrafik och cykel. Trafikverket har under projektet tillfällig nyttjanderätt för upplag, etablering, arbetsväg samt för byggande av anläggningen 72 mån efter byggstart på fastigheterna syd och väst om den berörda fastigheten.

Läs mer om Trafikverkets projekt på hemsidan: <https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-222-Skurubron/>

Buller

Trafikverket har utrett bullersituationen för fastigheten inför ombyggnationen av väg 222. Trafikverket kan konstatera att den berörda fastigheten utsätts för höga bullernivåer och fastigheten finns omnämnd i vägplanen som en av de fastigheter där det kan bli aktuellt med både fasad/fönsteråtgärder och lokalt skydd vid uteplats för att gällande riktvärden för bullernivåerna ska klaras. Trafikverket har en skyldighet att genomföra de bullerskyddsåtgärder som är fastställda i vägplanen. Eventuella bullerskyddsåtgärder på fastigheten som krävs som följd av ombyggnationer och åtgärder som tillkommer på fastigheten efter att vägplanen är fastställd har Trafikverket ingen skyldighet att åtgärda eller bekosta i sitt projekt.

Trafikverket har inget att erinra mot att bygglov ges enligt bygglovsansökan. Fastighetsägaren har ansvar att själv bekosta och utreda de åtgärder som krävs för att bullernivåerna klaras enligt gällande riktlinjer.

Vid delgivning av beslut eller förnyad remiss vänligen uppge Trafikverkets ärendenummer TRV 2021/80557.

För Trafikverket
Nathalie Jensen
Biträdande samhällsplanerare