

DELEGATIONSBeslut

2021-07-01

M-2021-1284

§ 2021-351

MSN

Bygglövenheten

Nacka kommun

Yttrande om remiss för bygglov B 2021-001327**Beslut**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna yttrande om bygglovsansökan för tillbyggnad av vårdlokal/ HVB-hem på fastigheten Sicklaön 73:2, Solsundavägen 14.

Beslutet har fattats av enhetschefen för miljöenheten på uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden (nämndens delegationsordning punkt G3).

Ärendet

Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig om bullerutredning i samband med bygglovsansökan för tillbyggnad av vårdlokal/ HVB-hem på fastigheten Sicklaön 73:2, Solsundavägen 14.

Yttrande

Miljöenheten har inte något att invända mot den sökta åtgärden, men rekommenderar att ljudskyddade uteplatser planeras på den södra delen av tomten.

Buller

Den bullerutredning som bifogats bygglovsansökan visar att gällande riktvärden klaras vid fasad och uteplats. Miljöenheten rekommenderar att ljudskyddade uteplatser planeras på den södra delen av tomten.

Buller inomhus

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) om buller inomhus. Riktvärdet för maximalt ljud inomhus är 45 dBA och för ekvivalent ljud är 30 dBA. Riktvärden för lågfrekvent buller (tersbanden 31,5 – 200 Hz) ska också klaras. Det innebär att:

- Fasadisoleringen ska vara tillräcklig för att buller från vägtrafik inte ska kunna överstiga 30 dBA i kontinuerlig ljudnivå och 45 dBA i maximalnivå inomhus i rum för sömn och vila, rum för vård, rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum. Gällande riktvärden för lågfrekvent buller (i tersbanden 31,5 – 200 Hz) ska också kunna innehållas.



- Buller från fasta installationer så som ventilation ska inte överskrida 30 dBA i kontinuerlig ljudnivå och 45 dBA i maximalnivå inomhus i rum för sömn och vila, rum för vård, rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum.

Byggbuller

Under byggtiden ska riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) följas.

Ärendet har handlagts av Rikard Sjöholm

Beslutet signeras digitalt, se första sidan

Tore Liljeqvist
Tf. miljöchef
Miljöenheten
08-718 87 18
tore.liljeqvist@nacka.se