

Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer	210915-SB-BYGGREMISS-FE13
Inskickat	2021-09-15 14:43

Inloggning

Organisationsnummer	16212000-0167
Ange kundnummer	1005

Vald remiss

Diarienummer	B 2021-001276
Beskrivning	Tidsbegränsat lov för padelbanor tom 2026-06-16
Fyll i din e-post	kristina.heuman@nacka.se
Företag	Nacka Kommun - Utbildningsenheten (Remiss)
Organisationsnummer	16212000-0167
Fastighetsbeteckning	NEGLINGE 15:1
Svara senast	2021-09-17

Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar Anmärkning

Hej!

Jag förmodar att parkering kommer att bli på befintlig parkering framför kommunalhuset. I så fall kommer det inte att störa förskolan. Det viktiga är att det är en trygg och säker miljö för barnen. Orsakar

Synpunkter verksamheten buller? Det får inte finnas någon risk att det kommer bollar in på förskolans område.

Med vänliga hälsningar
Kristina Heuman

DOLD	52763
RemissId	

Invändningar Erinran



DELEGATIONSBESLUT

2021-10-13

M-2021-1805

§ 2021-547

MSN

Bygglövenheten

Nacka kommun

Yttrande om remiss för bygglov för tidsbegränsat lov för padelbanor B 2021-001276,

Beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna yttrande om bygglovansökan för tidsbegränsat lov för padelbanor på fastigheten Neglinge 15:1 (Byvägen 54).

Beslutet har fattats av enhetschefen för miljöenheten på uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden (nämndens delegationsordning punkt G3).

Ärendet

Miljöenheten har fått tillfälle att yttra sig om bygglovsansökan för tidsbegränsat lov för padelbanor på fastigheten Neglinge 15:1 till och med 2026-06-16. Två padelbanor planeras byggas, vilket kommer påverka bullernivån i området. Miljöenheten har specifikt blivit tillfrågad om bullerpåverkan från padelbanorna till intilliggande förskola.

Yttrande

Miljöenheten har inte något att invända mot den sökta åtgärden.

Buller

Barn och ungdomar är en skyddsvärd grupp och därför behöver hänsyn tas till deras vistelsemiljöer. Det är motiverat att en så god miljö som möjligt eftersträvas vid skolor och dess skolgårdar samt när väl bullerbegränsande åtgärder vidtas.

Buller upplevs störande och påverkar hälsan. Effekterna på människors hälsa är beroende på typ av buller, dess styrka och frekvens, variation över tid och tid på dygnet. Barn tillbringar en stor del av sin uppväxt i bostadsområdet, i förskola och skola. Ljudmiljöerna har därför betydelse för barnens utveckling och lärande, deras sociala kontakter med jämnåriga och vuxna samt deras hälsa och trygghet. Buller kan medföra kroniska effekter för barnens kognitiva utveckling, minne och läsförmåga.

Enligt bullerutredningen R211156-1 Neglinge 15:1, Nacka Beräkning av externt buller från padelbanor från Tunemalm Akustik daterad 2021-07-25 är de maximala bullernivåerna från padelbanan på förskolegården mellan 55-60 dBA. Vilket uppfyller Boverkets samt Naturvårdsverkets riktlinjer för buller på förskolegårdar. Ekvivalent ljudnivå bedöms enligt bullerutredningen innehålla riktlinjerna.



Buller inomhus

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) om buller inomhus. Råden gäller för lokaler för undervisning, d.v.s. förskolor och skolor och de bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger. Riktvärdet för maximalt ljud inomhus är 45 dBA och för ekvivalent ljud är 30 dBA. Riktvärden för lågfrekvent buller (tersbanden 31,5 – 200 Hz) ska också klaras. Det innebär att:

- Fasadisoleringen ska vara tillräcklig för att buller från padelbanorna inte ska kunna överstiga 30 dBA i kontinuerlig ljudnivå och 45 dBA i maximalnivå inomhus i förkole- och skollokaler där barn och elever vistas stadigvarande. Gällande riktvärden för lågfrekvent buller (i tersbanden 31,5 – 200 Hz) ska också kunna innehållas.

Byggbuller

Under byggtiden ska riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) följas.

Ärendet har handlagts av Rebecca Kolmodin

E-signerat, se text i marginal på första sidan

Per Enarsson
Miljöchef
Miljöenheten
08-718 79 87
per.enarsson@nacka.se