



2022-06-21

1 (1)

**DELEGATIONSBeslut
REMISSYTTRANDE**

Dnr: 2022/135

Dnr: B2022-000742

Bygglövsenheten

**Bygglövsbeslut för nybyggnad av ett parhus, rivning på fastigheten
LÄNNERSTA 1:166 (BANÉRVÄGEN 11)**

Beslut

Trafik

Kommunen är inte väghållare på Banérvägen. Synpunkter bör inhämtas från väghållaren.

Enheterna förutsätter att infart sker via befintlig väg samt att varje fastighet har två parkeringsplatser var på respektive fastighet.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 3 i Natur- och trafikinämndens delegationsordning.

Mahmood Mohammadi
Sandra Seljeseth

Elisabet Rosell

Trafikplanerare
Trafikenheten

Kommunekolog
Enheten offentlig utemiljö

Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer	220620-SB-BYGGREMISS-ND98
Inskickat	2022-06-20 16:02

Inloggning

Organisationsnummer	16559066-7589
Ange kundnummer	3000

Vald remiss

Diarienummer	B 2022-000742
Beskrivning	Bygglov för nybyggnad av ett parhus, rivning
Fyll i din e-post	mats.eriksson@nvoa.se
Kopia skickas till:	Nacka vatten - avfall
	avfall@nvoa.se
Företag	Nacka Vatten och Avfall AB (AVFALLS - REMISS)
Organisationsnummer	16559066-7589
Fastighetsbeteckning	LÄNNERSTA 1:166
Svara senast	2022-06-27

Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar	Ingen anmärkning
DOLD Remissld	152926
Invändningar	Ej Erinran

Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer 220705-SB-BYGGREMISS-RV15
Inskickat 2022-07-05 10:03

Inloggning

Organisationsnummer 16559066-7589
Ange kundnummer 4000

Vald remiss

Diarienummer B 2022-000742
Beskrivning Bygglov för nybyggnad av ett parhus, rivning
Fyll i din e-post andrea.wallberg@nvoa.se
Kopia skickas till: Nacka vatten - VA
va-remiss@nvoa.se
Företag Nacka Vatten och Avfall AB (VA-REMISS)
Organisationsnummer 16559066-7589
Fastighetsbeteckning LÄNNERSTA 1:166
Svara senast 2022-07-22

Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar Anmärkning

Synpunkter Lännersta 1:166 har anslutning till kommunalt VA via servitut över Kummelnäs 11:184 enligt utskickad nybyggnadskarta. Vi saknar en redovisning över tänkt vattenmätarplats, observera att det ska vara en gemensam vattenmätarplats i uppvärmt utrymme alternativt vattenmätarbrunn innan vattenledningen delas till respektive hus (vattenledningen skall vara heldragen och elektrosvetsad utan någon installation fram till vattenmätarplatsen).

DOLD Remissld 152927

Invändningar Erinran