

# Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer	220719-SB-BYGGREMISS-AJ40
Inskickat	2022-07-19 15:48

## Inloggning

Organisationsnummer	16559066-7589
Ange kundnummer	3000

## Vald remiss

Diarienummer	B 2022-000921
Beskrivning	Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad
Fyll i din e-post	mats.eriksson@nvoa.se
Kopia skickas till:	Nacka vatten - avfall
	avfall@nvoa.se
Företag	Nacka Vatten och Avfall AB ( AVFALLS - REMISS )
Organisationsnummer	16559066-7589
Fastighetsbeteckning	VELAMSUND 14:60
Svara senast	2022-07-22

## Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar	Anmärkning
Synpunkter	<p>På ritningarna ser det ut som kärlskåp för rest- och matavfall vid resp infart. Lite svårt att se avståndet ut till angoringsväg för sopbilen, det ska vara inom 10 meter.</p> <p>Riksdagen fattade nyligen beslut om fastighetsnära insamling av förpackningar med kommunalt insamlingsansvar. Utifrån det är det lämpligt att planera in platser för behållare även för förpackningar. I den här typen av bebyggelse skulle det kunna räcka med en gemensam plats för intilliggande hus. Det ser ut att finnas tillgängliga ytor, med fördel skulle även rest- och matavfall kunna placeras tillsammans med förpackningarna.</p>
DOLD Remissld	153009
Invändningar	Erinran