

Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer 220719-SB-BYGGREMISS-HP17
Inskickat 2022-07-19 15:46

Inloggning

Organisationsnummer 16559066-7589
Ange kundnummer 3000

Vald remiss

Diarienummer B 2022-001196
Beskrivning Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad
Fyll i din e-post mats.eriksson@nvoa.se
Kopia skickas till: Nacka vatten - avfall
avfall@nvoa.se
Företag Nacka Vatten och Avfall AB (AVFALLS - REMISS)
Organisationsnummer 16559066-7589
Fastighetsbeteckning VELAMSUND 14:53
Svara senast 2022-07-22

Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar Anmärkning

På ritningarna ser det ut som kärlskåp för rest- och matavfall vid resp infart. Lite svårt att se avståndet ut till angoringsväg för sopbilen, det ska vara inom 10 meter.
Riksdagen fattade nyligen beslut om fastighetsnära insamling av förpackningar med kommunalt insamlingsansvar. Utifrån det är det lämpligt att planera in platser för behållare även för förpackningar. I den här typen av bebyggelse skulle det kunna räcka med en gemensam plats för intilliggande hus. Det ser ut att finnas tillgängliga ytor, med fördel skulle även rest- och matavfall kunna placeras tillsammans med förpackningarna.

DOLD Remissld 153005

Invändningar Erinran