

Projekt nr: 2022-84

Utlåtande tillgänglighet**BYGGLOVHANDLING****VELAMSUND 14:74, 14:136, BOO, NACKA KOMMUN****Nybyggnad småhus**

Jameson AB

Handlingar:

CAMPUS ARCHITECTS, PM

Daterade:

2022-07-01

Status:

BYGGLOVSHANDLING

Granskade handlingar:

BL_14-74_Situationsplan; BL_14-136_Situationsplan; A1-A-40.1-61; A1-A-40.1-71.

Granskning är utförd avseende tillgänglighet enligt krav i Boverkets byggregler, Regelsamling för byggande, grundförfattning BBR 18, BFS 2011:6 med ändringsförfattning BBR 29, BFS 2020:4 och dess hänvisning till andra styrande dokument.

Kontroll av tomt BBR	Enligt	Kontroll
Gångvägar	BBR 3:122, BBR 3:514	Ok
Gångytor	BBR 3:122	Ok
Angöringsplats	BBR 3:122	Ok
P-plats för rörelsehindrade	BBR 3:122	Inom 25m Ok
Höjdskillnader	BBR 3:122, PBL 8kap 9§5	Ok
Ramper	BBR 3:1222	Ok
Trappor i anslutning till byggnad	BBR 8:232	Ej aktuell
Trappor på gångväg	BBR 8:91	Ej aktuell
Ledstänger	BBR 8:2322, 8:91 fallrisk	Detaljproj
Kontraster/ markeringar	BBR 3:1223	Detaljproj
Belysning	BBR 3:1224	Detaljproj
Skyltar	BBR 3:1225	Ej aktuellt
Sittplatser	BBR 3:122	Ej aktuellt
Entréer	BBR 3:132, BBR 3:143	Småhus där ramp enkelt kan ordnas Ok
Sammanstötning	BBR 8:31	Ok

Kontroll av utformningskrav	Enligt	Kontroll
Entré och kommunikationsutrymmen	BBR 3:142	Ok
Trappor, bredd och höjd samt bår	BBR 8:232	Ok
Ramper	BBR 3:1422	Ok
Dörrar bredd, betjäningssytor mm	BBR 3:143, SS 914221	Ok
Utrymning	BBR 5:247	Ok
Instängning	BBR 8:6	Ok
Hiss/Lyftanordning	BBR 3:144, PBL 3kap 4§	Ok
Samlingslokaler	BBR 3:1452	Ej aktuellt
RWC	BBR 3:1453	Ej aktuellt
Bostäder i ett plan	BBR 3:146, SS 914221	Ok
Bostäder i flera plan	BBR 3:147, 3:221, SS 914221	Ok
Bostadskomplement: Säsongsförvaring Postboxar, Tvättstugor/TM, TT, KM, Utomhusrullstolsförråd	BBR 3:148 (tillgängligt), 3:23 (närhet)	Ok



Jameson AB

Bostadskomplement: Avfallsutrymmen, Sopnedkast	BBR 3:148	Ok
Bostäder utformning - BBR	BBR 3:222, 3:223, 3:224, 3:51	Ok
Bostadens utformning Svensk Standard	SS 914221	Ok
Avfallsutrymmen	BBR 3:422	Ok
Skällningsrisk	BBR 8:43	Ok

Handlingar för Velamsund 14:74, 14:136 uppfyller utformningskrav avseende tillgänglighet.

Tekniska egenskapskrav granskas enligt gällande bestämmelser inför tekniskt samråd.

Intygas 2022-07-01



Per Jameson
Byggnadsingenjör
Certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet
Certifikat nr 5815
Enligt BFS2011:18 – TIL2