



2022-11-16

1 (1)

**DELEGATIONSBESLUT
REMISSYTTRANDE**

Dnr: 2022/00140

Dnr: B2022-001893

Bygglovsenheten

**Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad
på fastigheten VELAMSUND 14:65 och VELAMSUND 14:129
(ÅBRODDSVÄGEN 18)****Beslut****In- och utfarter**

Utformning, beläggning och höjdsättning av in- och utfarten måste samordnas med pågående projektering av Åbroddsvägen. In- och utfarten mot Åbroddsvägen ska även förses med vilplan.

Höjdsättningen mot allmän plats måste överstämmas i enlighet med kommunens projekterade handlingar för Åbroddsvägen. Kontaktperson i projektet för ombyggnation av Åbroddsvägen är Carl Vaugeois - carl.vaugeois@nacka.se

Dagvatten

Dagvatten ska hanteras inom fastigheten bland annat vid in- och utfarten så att ytvatten inte rinner ut till Åbroddsvägen.

Avfallsbehållaren

Placering av behållarna se över så att de inte skymmer sikten vid utfart. De bör flyttas in på tomten ca 1m från fastighetsgränsen.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 3 i Natur- och trafiknämndens delegationsordning.

Mahmood Mohammadi
Shamil Matourin

Elisabet Rosell

Trafikplanerare
Trafikenheten

Kommunekolog
Enheten offentlig utemiljö