

## ***Utlåtande tillgänglighet***

### **Kummelnäs, Velamsund 14:85, 14:86, 14:87, Nacka kommun**

Nybyggnad av parhus – Tomt 2:1 – 2:8.

Granskning är gjord av handlingar från CREAM Architects AB/Voten Konsult AB med status Bygglövshandling. Granskade handlingar är ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2022-04-07.

Granskning är gjord avseende tillgänglighet enligt krav i Boverkets byggregler, BBR 18 BFS 2011:6, med ändringar t.o.m. BBR 29 BFS 2020:4, och dess hänvisning till andra styrande dokument.

Sopkärl och brevlådor är inte tillgängliga för rörelsehindrade från bostädernas entréer – med undantag för tomt 2.1 – p.g.a. att avståndet till sopkärl överstiger godkänt 50 m och/eller för stora nivåskillnader.

Handlingarna uppfyller i övrigt krav på tomter och utformningskrav på byggnader.

Tekniska egenskapskrav hanteras enligt gällande bestämmelser i samband med tekniskt samråd.

Göteborg 2022-04-07

Inger Ekvall

Arkitekt/Civ ing V

Certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet –

Behörighetsnummer 5532

Certifiering enligt BFS 2011:18 – TIL 2

