

## **Utlåtande tillgänglighet**

### **Kummelnäs, Velamsund 14:70, 14:71, 14:72, 14:144, 14:145, 14:146, 14:147, Nacka kommun**

Nybyggnad av parhus – Tomt 3.1 – 3.7.

Granskning är gjord av handlingar från CREAM Architects AB/Voten Konsult AB med status Bygglövshandling. Granskade handlingar är ritningar enligt ritningsförteckningar daterade 2023-03-03.

Granskning är gjord avseende tillgänglighet enligt krav i Boverkets byggregler, BBR 18 BFS 2011:6, med ändringar t.o.m. BBR 29 BFS 2020:4, och dess hänvisning till andra styrande dokument.

Sopkärl och brevlådor är inte tillgängliga för rörelsehindrade från bostädernas entréer på tomt 3.6 och 3.7 p.g.a. för stor nivåskillnad och för brant lutning på uppfarten. Möjlig placering av tillgängliga sopkärl och brevlådor vid behov är redovisade.

Handlingarna uppfyller i övrigt krav på tomter och utformningskrav på byggnader.

Tekniska egenskapskrav hanteras enligt gällande bestämmelser i samband med tekniskt samråd.

Göteborg 2023-02-03

Inger Ekvall  
Arkitekt/Civ ing V  
Certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet –  
Behörighetsnummer 5532  
Certifiering enligt BFS 2011:18 – TIL 2

