

KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6

Solceller

Fastighetsbeteckning: SICKLAÖN 317:3

Diarienummer:

E – Ej bestämd

S – Magnus Holmberg

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. **Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.**

Kontrollen avser	Kontrollant (E eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat/datum	Åtgärd	Anmärkning
Taksäkerhet	E	Visuellt	BBR 8:24			
Elsäkerhet	E	Egenkontroll	BBR 8:8			
Att underlaget för solcellsmontaget är väl förankrat i underliggande konstruktion	E	Visuellt/mekaniskt				
Att inga skador/hål finns i taket efter montaget avslut	E	Visuellt				
Brandtätningar vid genomföringar i brandcellsgräns	E	Visuellt	BBR 5:53			
Demonterade taksäkerhetsanordningar återmonterade i nytt läge	E	Visuellt	BBR 8:243			
Solceller monterade enligt anvisning	E	Visuellt/mekaniskt				
Skruvförband dragna med av tillverkare angivet moment	E	Mekaniskt				
Att befintliga berörda konstruktioner har tillräcklig bärförmåga med hänsyn till ökad last	E	Visuellt/mekaniskt	A-ritning			
Att brytplats för solceller finns för räddningstjänst	E	Visuellt/Mekaniskt				

