

Bygglovsenheten

Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten LÄNNERSTA 1:1276 (FÅGELSTIGEN 13A)

Beslut

Parkering

Antal redovisade parkeringsplatser d.v.s. 1,5 platser per bostad uppfyller kommunens parkeringstal med för tvåbostadshus med gemensam parkering med 6 platser som delas med fastigheten Lännersta 1:817. Detta gäller med förutsättningen att inte fastigheten styckas.

Även cykelparkeringsplatser som uppfyller kommunens parkeringstal för cykel behöver redovisas.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 3 i Natur- och trafiknämndens delegationsordning.

Mahmood Mohammadi
Shamil Matourin

Elisabet Rosell

Trafikplanerare
Trafikenheten

Kommunekolog
Enheten offentlig utemiljö

Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer	231116-SB-BYGGREMISS-ID29
Inskickat	2023-11-16 09:48

Inloggning

Organisationsnummer	16559066-7589
Ange kundnummer	4000

Vald remiss

Diarienummer	B 2023-001740
Beskrivning	Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad
Fyll i din e-post	anslutning@nvoa.se
Kopia skickas till:	Nacka vatten - VA
	va-remiss@nvoa.se
Företag	Nacka Vatten och Avfall AB (VA-REMISS)
Organisationsnummer	16559066-7589
Fastighetsbeteckning	LÄNNERSTA 1:1276
Svara senast	2023-11-23

Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar	Ingen anmärkning
Synpunkter	Det finns utbyggt förbindelsepunkter för vatten och spillvatten.
DOLD Remissld	159168
Invändningar	Ej Erinran

Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer	231124-SB-BYGGREMISS-VS49
Inskickat	2023-11-24 13:23

Inloggning

Organisationsnummer	16559066-7589
Ange kundnummer	3000

Vald remiss

Diarienummer	B 2023-001740
Beskrivning	Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad
Fyll i din e-post	hanna.gustavsson@nvoa.se
Kopia skickas till:	Nacka vatten - avfall
	avfall@nvoa.se
Företag	Nacka Vatten och Avfall AB (AVFALLS - REMISS)
Organisationsnummer	16559066-7589
Fastighetsbeteckning	LÄNNERSTA 1:1276
Svara senast	2023-11-24

Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar	Anmärkning
	Det saknas volymeräkning och kärl för insamling av metallförpackningar samt ofärgade och färgade glasförpackningar, även de fraktionerna är obligatoriska att samla in fastighetsnära senast 1 januari 2027.
Synpunkter	Senaste veckan har de kommit uppdaterade schabloner för hur mycket avfall som genereras per hushåll från Avfall Sverige, det kan vara bra att titta på dem också utöver de som finns i NVOA:s tekniska handbok som hänvisades till i senaste remissvaret. Se Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen här: https://www.avfallsverige.se/for-medlemmar/vagledning-och-stod/handbocker/handbok-for-avfallsutrymmen/
DOLD RemissId	159221
Invändningar	Erinran