

Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer	240423-SB-BYGGREMISS-WG42
Inskickat	2024-04-23 12:02

Inloggning

Organisationsnummer	16212000-0167
Ange kundnummer	1000

Vald remiss

Diarienummer	B 2024-000143
Beskrivning	Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus (radhus), mur och parkeringsplatser samt marklov för markätgärder
Fyll i din e-post	feven.wurtz@nacka.se
Kopia skickas till:	Miljöenheten
	miljoenheten@nacka.se
Företag	Nacka kommun - Miljöenheten (Remiss)
Organisationsnummer	16212000-0167
Fastighetsbeteckning	SKARPNÄS 2:20
Svara senast	2024-04-29

Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar	Ingen anmärkning
Synpunkter	Det ska saneras ner till KM känslig markanvändning enligt detaljplan. Vi har inte fått in någon anmälan om efterbehandling ännu.
DOLD RemissId	197145
Invändningar	Ej Erinran

Remissutlåtande / grannhörande för organisationer

Ärendenummer	240426-SB-BYGGREMISS-SR00
Inskickat	2024-04-26 08:37

Inloggning

Organisationsnummer	16559066-7589
Ange kundnummer	3000

Vald remiss

Diarienummer	B 2024-000143
Beskrivning	Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus (radhus), mur och parkeringsplatser samt marklov för markätgärder
Fyll i din e-post	catarina.ostlund@nvoa.se
Kopia skickas till:	Nacka vatten - avfall avfall@nvoa.se
Företag	Nacka Vatten och Avfall AB (AVFALLS - REMISS)
Organisationsnummer	16559066-7589
Fastighetsbeteckning	SKARPNÄS 2:20
Svara senast	2024-04-29

Anmärkning eller Ingen anmärkning

Invändningar	Anmärkning
Synpunkter	Bra att ytor för kärlskåp och uppställningsplats för sobilen är tydligt utritade där dragavstånd tydligt framgår. En fråga är om ytorna för kärlskåpen är tillräckligt stor för uppställning av kärl för insamling av alla avfallsfraktioner som ska hämtas fastighetsnära vilka förutom mat- och restavfall är förpackningar av papper, plast, metall samt glas färgat och ofärgat. Det är viktigt att det finns tillräckligt med ytor för detta då det från 1 jan 2027 är krav på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.
DOLD RemissId	197142
Invändningar	Erinran



2024-04-30

1 (1)

**DELEGATIONSBeslut
REMISSYTTRANDE**

Dnr: 2024/00147

Dnr: B2024-000143

Bygglövsenheten

**Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus (radhus),
mur och parkeringsplatser samt marklov för
markåtgärder på fastigheten SKARPNÄS 2:20
(TELEGRAFVÄGEN 18)****Beslut**

Parkering

Bilen på parkeringsplatsen 34 ska köra ut med fronten mot Telegrafvägen och inte backa ut. Sökande behöver redovisa om detta är möjligt när bilar står på platserna 35 och 36.

Sikt vid in och utfart

Sikten vid fastighetens parkeringsplatser och in- och utfarter ska vara god. Därför ska inga föremål/murar/växlighet som är högre än 80 cm placeras i anslutning till de allmänna vägarna.

Konsbyggnader

De planerade konstbyggnader som trappor, ramper och stödmurar ska i sin helhet inrymmas inom fastighetsmark.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 3 i Natur- och trafiknämndens delegationsordning.

Mahmood Mohammadi
Shamil Matourin

Elisabet Rosell

Trafikplanerare
Trafikenheten

Kommunekolog
Enheten offentlig utemiljö