

2007-04-17

Dnr BRF 2007 55 214

Ert referensnummer:
Dnr KFKS 496/2003 214
Projekt nr 9174

Planenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka

9174
(30)

Ang. detaljplan för del av Sicklaön 37:41, Finnboda pirar, Nacka kommun

Mot det remitterande detaljplaneförslaget har Räddningstjänsten följande att meddela ur brand- och risksynpunkt:

- Att brandvattenförsörjningen i området följer de riktlinjer som anges i vatten- och avloppsföreningens publikation VAV P83
- Att vägnätets standard uppfyller kraven så att räddningstjänstfordonens framkomlighet och åtkomlighet till byggnad tillgodoses. Standard enligt gällande normer i Plan- och bygglagen 3 kap. 15 § samt normer i BBR 5:94 rekommenderas
- Den brandskyddsbeskrivning som är upprättad som systemhandling inom aktuell detaljplan (daterad 2006-12-15) förutsätts följas senare i byggprocessen för att tillgodose de speciella behov som föreligger för möjligheter till räddningsinsats i händelse av brand eller annan räddningsinsats.



Stefan Wesley
Brandingenjör



Oscar Löfgren Ferraz
Brandingenjör

Kopia: Tekniska nämnden: Heidi Swahn (per mail: heidi.swahn@nacka.se)



Räddningstjänsten

Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka

Besöksadress
Järla skolväg 2

Telefon
Växel 08-718 80 00
Direkt 08-718 80 93
Mobil
Fax 08-718 80 76

E-post
stefan.wesley@nacka.se
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167