



Datum
2007-06-18

Diarienum
SL-2007-1712

Vår referens
Helena Sandberg
08-686 1425
helena.sandberg@sl.se

Nacka kommun
131 81 NACKA

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Kummelnäsvägen i Nacka kommun Dnr KFKS 2005/402 214

Nacka kommun har översänt rubricerad detaljplan till AB Storstockholms Lokaltrafik för yttrande.

Syftet med detaljplanen är att ge Kummelnäsvägen en sådan standard och utformning att den klarar buss- samt gång- och cykeltrafik på ett trafiksäkert sätt och att den möjliggör trafik- och VA-försörjning av intilliggande detaljplaneområden.

SL har följande synpunkter på planen.

Körbanebredden ska vara 7,0 meter. Vägen är så krokig och backig att SL inte kan tillåta smalare körbana.

Enkla stopphållplatsen som redovisas på sidan 10 bör planeras så att övergångsställe inte anläggs närmare än 10 meter före hållplats. De tre övriga hållplatserna – dubbla stopphållplatser kan också fungera men risken är att om flera stycken sådana hållplatser läggs efter varandra finns risk för att stressade bilister försöker köra om bussen mellan hållplatserna eftersom de inte kommer förbi bussen vid hållplatserna. SL skulle även kunna tänka sig hållplatser längs kantsten, bara plattformen blir tillräckligt bred.

I övrigt bör plats för regnskydd (5*2 meter) skapas vid alla hållplatser i riktning mot Orminge/Slussen. Det är även viktigt med bra belysning vid hållplatserna.

Bussvändslingan ska utformas så att samtliga busstyper ska kunna trafikera den.

SL vill delta i det fortsatta planarbetet gällande utformning av vägen, bussvändslingan samt nya hållplatser.

Med vänlig hälsning

Gunilla Glantz
Chef Trafikplanering

Postadress AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm	Leveransadress Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm	Telefon vx 08-686 1600 Fax 08-686 1606	E-post registrator@sl.se Internet sl.se	Bankgiro 5215-0364 Plusgiro 5 36 36-7 Org.nr 556013-0683
------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

2007-06-27

Handläggare:

Jill Markström

08-623 26 96

070-310 73 26

jill.markstrom@vattenfall.com

NACKA KOMMUN

2007 -06- 28

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

Planenheten

Nacka kommun

131 81 Nacka

Yttrande angående detaljplan för del av Kummelnäsvägen, Nacka kommun

Ert dnr KFKS 2005/402 214, projektnr 9402

Vattenfall Eldistribution AB har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerad detaljplan och meddelar att vi inte har några anläggningar som berörs och har därför inget att erinra.

Med vänliga hälsningar,

Vattenfall Eldistribution AB
Nätjuridik, region Mellan



Jill Markström

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB

ADRESS
191 97 Sollentuna

TELEFON
08-623 27 00

ORG NR
556417-0800

BESÖKSADRESS
Bygdevägen 18

FAX
08-623 27 01

www.vattenfall.se

PUBLIKT BOLAG (publ)
Stockholm

BILAGA 7

1(4)

Jonasson, Angela

Från: Totschnig, Andreas
Skickat: den 2 juli 2007 14:52
Till: Jonasson, Angela
Ämne: VB: Remissvar på Detaljplan Kummelnäsvägen

Andreas Totschnig
Planchef
Nacka kommun, Miljö & Stadsbyggnad, Planenheten

Tfn 08- 718 94 67
Mobil 070-431 94 67
Fax 08-718 94 54
Adress Nacka kommun, 131 81 Nacka
E-post andreas.totschnig@nacka.se
www.nacka.se

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN)
Skickat: den 2 juli 2007 11:19
Till: Seligson, Lena
Kopia: Totschnig, Andreas
Ämne: VB: Remissvar på Detaljplan Kummelnäsvägen

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Anders.Osterberg@teliasonera.com [mailto:Anders.Osterberg@teliasonera.com]
Skickat: den 2 juli 2007 10:23
Till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN)
Ämne: Remissvar på Detaljplan Kummelnäsvägen

Hej igen !

Jag såg att detaljplan för Kummelnäsvägen gäller samma sträcka som tidigare gällde för Solviksområdet.

Så ta detta som ett svar från oss på båda samråden

Dnr. KFKS 2005/402 214 och Dnr KFKS 2003/209 214

From: Österberg, Anders
Sent: den 2 juli 2007 09:49
To: 'miljostadsbyggnadsnamnden@nacka.se'
Subject: Remissvar på Detaljplan Solviksområdet, Kummelnäs

Hej !

Här kommer synpunkter och kartunderlag från TeliaSonera.

2007-07-03

Public

Datum 2007-07-02 Sidnr 1 (1)

Handläggare
Anders Österberg
anders.osterberg@teliasonera.com

Referens

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 209/2003214
Planenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka

Detaljplan för del av Kummelnäs, Solviksområdet (Område 1), Nacka kommun

Remissvar samråd

TeliaSonera AB har tagit del av förslag till detaljplan för fastigheten Kummelnäs Solviksområdet. TeliaSonera har följande synpunkter på förslaget:

De föreslagna förändringarna inom planområdet medför konsekvenser för teleanläggningar, som måste byggas om och ev. flyttas vid genomförandet av planen.

Tekniska konsekvenser för Telias telenät

Telia önskar sammantaget att så långt som möjligt behålla de befintliga teleanläggningarna för att i möjligaste mån undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt/ombyggnad av teleanläggningar.

Ekonomiska konsekvenser mm

Det är av stor vikt att planen ges en utformning som ger den totalekonomiskt sett bästa lösningen för alla intressenter. Däri ingår att planförfattarna fortlöpande i planprocessen arbetar för att minimera kostnaderna för ombyggnad och flytt av telenät.

Ledningskarta bifogas.

Kontakt i ovanstående ärende kan tas med undertecknad.

Anders Österberg
TeliaSonera
Nät & Produktion
070 576 27 65

ORGANISATIONSUPPGIFTER
TeliaSonera AB (publ)


BESÖKS- OCH POSTADRESS
Nät och Produktion
Fastnät Implementering

KONTAKTINFORMATION
Tel vx:
Fax:
www.teliasonera.com


Säte: Stockholm
Org.nr: 556103-4249

Kummelnäs Nacka

Telekabel se rödmarkerade heldragna och streckade linjer = Kanalisation och kablar i jord
Luftkablar och stolpar är ej redovisade på denna karta.



Se nedanstående något uppförstorade Telekartor utan fastighetskarta.
Finns behov i ett senare skede i planprocessen kan vi lev. Lägesinfo.
digitalt.





BILAGA 8
Datum 2007-06-08
Diariernr 61-0700/07
Handläggare Lars Nordin

NACKA KOMMUN
2007 -06- 1 1
Dnr
Dpl

9402
(19)

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
KFKS 402/2005 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81 NACKA

**Yttrande angående: Detaljplan för del av Kummelnäsvägen,
Nacka kommun.**

Stokab har inget att erinra.

OBS!

Stokab hänvisar till (Kartservice (kartor@stokab.se) på Stokab telefon 508 30 384 angående var Stokab har befintlig kanalisation. Skulle det uppstå några problem exempelvis vid avgrävning kan ni ringa på vårt journalnummer 08-508 30 400, 076-12 30 400.

Med vänlig hälsning

AB Stokab
Nätplanering

Lars Nordin
Tel: 08 508 30 334
Fax: 08-508 30 210

Synnöve Björkevall
Synnöve Björkevall
Enligt uppdrag

Juridik / Lena Enberg

2007-05-28

NACKA KOMMUN

2007 -05- 3 0

Dnr

Dpl

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
Planenheten
Nacka Kommun
131 81 Nacka

17

**ANGÅENDE FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV KUMMELNÄSVÄGEN, NACKA
KOMMUN, KFKS 2005/402**


AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad har erhållit rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.

Rubricerat planförslag har remissbehandlats och vi har ingen erinran vad det gäller produktions- och distributionsanläggningar för stadsgas, fjärrkyla samt fjärrvärme.

Med vänliga hälsningar

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Ekonomi/Juridik



Lena Enberg

08- 671 83 85

**TELEFAX**

NACKA KOMMUN

2007-06-28

Till Angela Johansson, Nacka Kommun, Planenheten

Från Kom Länninge Joakim, Nacka Pmd, Närpolisen Nacka
Telefax: 084016109, telefon: 08-4016110

Vår beteckning AA-036-33212-2007 samt AA-596-35622-2007

Datum 2007-06-19

Sidor 2 (inklusive denna sida)

Samråd om detaljplan med projektnummer 9402 Kummelnäsvägen samt samråd om detaljplan för del av Kummelnäs, Solviksområdet

Närpolisen Nacka har tagit del av aktuella ärenden och har ej erinran att framföra i saken.

Nacka 070619


Joakim Länninge/Närpolischef



VÄRMDÖ KOMMUN
Samhällsbyggnadskontoret
VA-avdelningen

Datum
2007-06-15
Ert datum

Vår beteckning
07 STN 0130
Er beteckning
KFKS 2005/402 214

Nacka kommun
Miljö och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2005/402 214
Planenheten
131 81 Nacka



Synpunkter på detaljplan för del av Kummelnäsvägen, Nacka kommun

Enligt det samarbetsavtal som antagits av KF i Nacka och Värmdö kommun skall utbyggnaden av vatten- och spillvattenledningar i denna del av Kummelnäsvägen påbörjas 1 januari 2008 och vara slutförda 31 december 2008.

Enligt detta förslag anges att utbyggnaden påbörjas 2:a kvartalet 2008 och slutföras 2:a kvartalet 2009.

Värmdö kommun anser att tidplanen för samarbetsavtalet skall gälla, vilket innebär att utbyggnaden av vatten och -spillvattenledningar i Solviksvägen skall utföras utan planstöd om inte tidplanen i detaljplanarbetet ändras.

VÄRMDÖ KOMMUN

Lars Öberg
Samhällbyggnadschef

Ingemar Eriksson
Planchef

Jonasson, Angela

Från: Totschnig, Andreas
 Skickat: den 2 juli 2007 14:56
 Till: Jonasson, Angela
 Ämne: VB:

Andreas Totschnig
 Planchef
 Nacka kommun, Miljö & Stadsbyggnad, Planenheten

Tfn 08- 718 94 67
 Mobil 070-431 94 67
 Fax 08-718 94 54
 Adress Nacka kommun, 131 81 Nacka
 E-post andreas.totschnig@nacka.se
 www.nacka.se

-----Ursprungligt meddelande-----
 Från: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN)
 Skickat: den 29 juni 2007 16:00
 Till: Seligson, Lena
 Kopia: Totschnig, Andreas
 Ämne: VB:

-----Ursprungligt meddelande-----
 Från: Victor [mailto:victor@fotojournalisten.se]
 Skickat: den 29 juni 2007 14:52
 Till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN); Registrator
 Kopia: kvf.styrelse@kummelnas.se; Robert Thorburn; Lars-Henrik Lindahl; Peter Zethraeus; marianne@kummelnas.se; Jan Nilsson <janne2001@hotmail.com>
 Ämne:

Till:
 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
 KFKS 402/2005 214
 Planenheten
 Nacka kommun
 131 81 Nacka

miljostadsbyggnadsnamnden@nacka.se

Kummelnäs Vägförenings styrelse lämnar härmed följande synpunkter på detaljplanen för del av Kummelnäsvägen.

- Detaljplanen ska inte omfatta vägmark som idag sköts av vägföreningen. Enligt det presenterade förslaget uppstår problem med såväl rationell drift som onaturliga gränser för olika detaljplaners krav på utformning av vägar. I underhandskontakter med kommunen under samrådstitiden har förslag framförts från kommunen att lösa detta avtalsvägen i efterhand, något som vi ser som långsökt och irrationellt när det i alla avseenden är enklare att följa den ansvarsgräns mellan enskild och kommunal väg som idag finns. Om behov finns att reglera gränserna mellan fastighet 11:114 respektive 11:51 mot vägmark finns flera andra alternativ än att låta detaljplanen för Kummelnäsvägen få den utformning den har i liggande förslag.

- Eventuella justeringar av anslutande vägar inom planområde F mot Kummelnäsvägen, med anledning av förändringar i plan och profil av Kummelnäsvägen, ska bekostas inom detaljplanen för Kummelnäsvägen. De lokala vägnätet ska inte behöva ta kostnaden för att huvudvägen ändras.

- Timglashållplatser på Kummelnäsvägen (som är bra för trafiksäkerheten vid busshållplatserna) medför i sin tur att andra trafikbegränsande åtgärder troligtvis kommer att behövas på angränsande vägar, t.ex. Solviksvägen.

- Åtgärderna för ändring av Kummelnäsvägen i plan & profil tycks ogenomtänkta, t.ex. sträckan vid Djupadalsvägen. Det har varit svårt att i samrådsmaterialet få en detaljerad bild av hur olika åtgärder är tänkat att utföras och i vilken mån de förbättrar vägens funktion. Det finns heller ingen koppling mellan olika åtgärder, deras nytta och kostnaden för dem.

Med vänlig hälsning,

Victor Brott
Ordförande
Kummelnäs Väg förening
2007-06-29

Fotojournalisten AB
Eolsudde 3
132 37 Saltsjö-Boo, Sweden
Office: +46 8 747 9000
Cell phone: + 46 70 547 8850
www.fotojournalisten.se